Kondensatauffangbeutel BIB-System

Montageanleitung für das Entleeren und Ersetzen des BIB-Kondensatauffangbeutels

Inhalt Ersatzbeutel-Set:
Kondensatauffangbeutel mit versiegeltem BIB-Anschlusshahn (Art.-Nr.: 900014780)

Detaildarstellung
Siegelverschluss BIB-Anschlusshahn

Entleeren des vollen Kondensatauffangbeutels

1



BlowerDoor Kondensatblendentür öffnen.

2

Vollen Kondensatauffangbeutel vorsichtig herausziehen.

3

Verriegelung des BIB-Connectors öffnen und BIB-Anschlusshahn mit dem Kondensatauffangbeutel aus dem Kupplungsteil herausziehen.

4

Durch Drücken der Entriegelung (rote Entriegelungstaste) am BIB-Anschlusshahn kann der Kondensatauffangbeutel tropfsicher enleert werden.

WICHTIG!

Bitte beachten!

Kondensat- und Niederschlagswasser ist bauseits gemäß den örtlichen wasserrechtlichen Bestimmungen zu entsorgen!

HINWEIS!

Der Kondensatauffangbeutel ist spätestens alle 6 Monate zu ersetzen!

(BIB-Ersatzbeutel Art.-Nr.: 900014780)

Einsetzen des neuen Kondensatauffangbeutels

5

Siegel am BIB-Anschlusshahn entfernen.

6

BIB-Anschlusshahn des Kondensatauffangbeutels in die Aufnahme des Kupplungsteils vom BIB-Connector einstecken.

7

Verriegelung des BIB-Connectors im Uhrzeigersinn schließen.

WICHTIG!

Vorab scharfe Kanten an der MS-Öffnung entgraten und Hohlraum im Schornsteinfuß auf scharfkantige Stellen überprüfen!

8

Siphonschlauch und Kondensatauffangbeutel in Schornsteinfuss einschieben.

9

Kondensatblendentürblatt wieder verschließen.

10

Fertigansicht mit geschlossener BlowerDoor Kondensatblendentür.

WICHTIG!

Die Funktion und Dichtheit ist nach Erstellung der gesamten Ableitung einschließlich der im Herstellerwerk montierten Teile zu prüfen, später regelmäßig zu kontrollieren und ggf. zu reinigen!

Nachdruck und Vervielfältigung auch auszugsweise nur mit Genehmigung der Schiedel GmbH & Co. KG.
Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
PARZÜB16.2.5.DA.1222 ersetzt PARZÜB16.2.4.DA.0322 Art.-Nr. 940000142
4 037494 185681

SCHIEDEL

Schiedel GmbH & Co. KG, Lerchenstraße 9, 80995 München, Germany
T +49 (0)89 35409-0, **F** +49 (0)89 3515777, info.de@schiedel.com, www.schiedel.de

Schiedel GmbH, Friedrich-Schiedel-Straße 2-6, 4542 Nußbach, Austria
T +43 (0)50 6161-100, **F** +43 (0)50 6161-444, info.at@schiedel.com, www.schiedel.at

A standard INDUSTRIES COMPANY