



SCHIEDEL

25 ÅRS GARANTI - Permeter, Permeter Vent, Prima Plus og Technoflex



§ 1. De garanterte egenskaper

Schiedel Skorsteiner AS (Leverandøren) garanterer med dette at skorsteinsrørene til Schiedel

- ikke perforeres av avgassbetingede kondensater

§ 2. Garantien varighet

Garantien gjelder for et tidsrom av 25 – tjuefem - år, regnet fra installasjon av fyringsanlegget. Som installasjon regnes ikke senere utbedringer, utskiftninger eller annet arbeid som eventuelt foretas på pipe-/fyringsanlegg.

§ 3. Påberopelse av garantien

Garantien må, for å kunne påberopes, gjøres gjeldende ved rekommandert brev sendt Leverandøren, vedlagt fakturaen fra den som har bygget skorsteinsanlegget, og da innen 1 - en - måned etter at skaden oppsto eller kjøperen burde ha fått kjennskap til denne.

§ 4. Leverandørens ansvar og oppgaver iht garantien

Garantien er en utbedringsgaranti og pålegger Leverandøren kun å skifte ut og/eller reparere den/de skadde deler på de aktuelle skorsteinsrør. Ansvarer omfatter dermed ikke skader eller ulemper som måtte være påført annet enn rørene selv. Leverandøren vurderer selv i hvilken utstrekning garantien skal utøves i form av reparasjon og/eller utskifting.

Garantien innebærer heller ingen annen utvidelse av Leverandørens juridiske og/eller økonomiske ansvar enn det som følger av alminnelige norske kontraktsregler eller andre betingelser som måtte foreligge, ei heller mht de reklamasjons- og foreldelsesfrister som til enhver tid måtte gjelde mellom partene. Garantitiden på 25 år, jf § 2, gjelder således bare for Leverandørens eventuelle oppgaver omtalt i forrige ledd.

§ 5. Øvrige betingelser

Garantien gjelder bare hvis:

- skorsteinsanlegget ikke på noen måte anvendes industrielt
- skorsteinsanlegget ikke er utsatt for pipebrann
- anlegget er tilpasset kravene til fyringsanlegget og den øvrige bygningsmessige situasjon
- anlegget er konstruert i samsvar med alle gjeldende regler/forskrifter, Leverandørens monteringsanvisning og annen eventuell rådgivning
- anlegget er brukt og vedlikeholdt i samsvar med alle gjeldende regler/forskrifter og Leverandørens eventuelle anvisninger
- fyringsanlegget ikke har vært gjenstand for endringer, f eks utskifting av fyrkjele e.a., uten at Leverandøren skriftlig har erklært at garantien fortsatt gjelder
- skadde deler ikke er skiftet ut før Leverandøren har fått vurdere skadens omfang og årsak, dog slik at Leverandørens skriftlig kan samtykke til slik utskifting

Geir Vernan,

Daglig leder

Schiedel Skorsteiner AS

Lørenskogveien 75

1470 Lørenskog

Tlf.: 21 05 92 00