

Ytelseserklæring

SCHIEDEL

09-020-DOP-2018-07-25		
Generelt		
Entydig identifikasjonskode for produkttype	SIRIUS 1	
Anvendelse	Romoppvarming i bygninger	
Produsent	Schiedel GmbH Friedrich-Schiedel-Str. 2-6 AT-4542 Nußbach www.schiedel.com	
System i henhold til AVCP	3	
Akkrediteringsorgan	0123	
Harmonisert standard	EN 13240:2001 (D) + AC:2003 + A2:2004 + A2/AC:2006 + AC:2006 (D)	
Deklarert ytelse		
Reaksjon ved brann	A1	
Brannsikkerhet	Bestått	
Minimumsavstander til brennbart materiale	Bak:	150 mm
	Sider	220 mm
	Front:	1000 mm
	Gulv:	0 mm
Risiko for at glør faller ut	Bestått	
Utslipp fra forbrenningen (13 Vol. % O2)	CO:	500 mg/m³
	NOx:	106 mg/m³
	OGC:	21 mg/m³
	Støv:	18 mg/m³
CO - innhold (13 vol. % O2)	0,04 %	
overflatetemperatur	Bestått	
elektrisk sikkerhet	ingen ytelse bestemt / npd	
Utslipp av farlige stoffer	npd	
eksostemperatur	243 °C	
Mekanisk styrke - For å installere røykgassuttak	Bestått	
nominell varmeeffekt	5,4 kW	
mengde drivstoff	1,76 kg/h	
eksosmassestrøm	4,2 g/s	
effektivitet	84 %	
nødvendig leveringstrykk	12 Pa	
brensel	brensel	
Det ovenstående produktets ytelser svarer til de deklarererte ytelser. Overnevnte produsent bærer det fulle ansvar for utarbeidelsen av ytelseserklæringen i overensstemmelse med EU- forordning nr. 305/2011."		

Signatur på vegne av produsenten av:



CEO, Schiedel Skorsteiner AS