

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі

ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.CRT.00564-20**

Зареєстровано в реєстрі ООО «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» под № /
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №

Термін дії з **18 грудня 2020 до 17 грудня 2021**

Срок действия с / Term of validity is from

Продукція
Продукция/
Production

Блоки вентиляційні бетонні «SCHIEDEL» типів «CVENT» (26x26, 26x26-s, 30x40, 30x40-s, 30x55, 30x55-s) та «VENT» (1-12x17, 2-12x17, 3-12x17, 4-12x17,) для вертикальних систем витяжної загальнообмінної вентиляції

6810

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

п.п. 3.5, 4.6, 4.9, 4.10 ДСТУ Б В.2.7-7:2008 (EN 771-3:2003, NEQ) "Будівельні матеріали. Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови", п. 6.20 ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги», п. 6.3.1.3.6.1 ДБН В.1.2-7:2008 "Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека", ДСТУ Б В.1.1-16:2007 "Захист від пожежі. Повітроводи. Метод випробування на вогнестійкість" (EN 1366-1:1999, NEQ) щодо класу (межі) вогнестійкості REI 60 (без обмеження негерметичності) вертикальних систем (проходки через перекриття завтовшки не менше 220 мм) витяжної загальнообмінної вентиляції, що працюють в умовах розрідження та за умови вогневого впливу ззовні за стандартним температурним режимом згідно з ДСТУ Б В.1.1-4-98* "Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги"

Виробник (и)
Производитель (и)/
Producer (s)

"Schiedel Sp. z o.o." 45-449 Opole, ul. Wschodnia 24, Polska (Польща)

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued on

ТОВ "Димохідні системи", Україна, 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14, кім. 503, код ЄДРПОУ 38806024 (Доручення від "Schiedel Sp. z o.o.", Польща від 01.10.2020р.)

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

блоки вентиляційні бетонні «SCHIEDEL» типів «CVENT» (26x26, 26x26-s, 30x40, 30x40-s, 30x55, 30x55-s) та «VENT» (1-12x17, 2-12x17, 3-12x17, 4-12x17,) для вертикальних систем витяжної загальнообмінної вентиляції що виготовляються серійно з 18 грудня 2020 до 17 грудня 2021 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (протокол сертифікаційних випробувань на визначення межі (класу) вогнесійкості № 2/СПВ-13 від 26.07.2013р. ТОВ "ТЕСТ", 01042, м. Київ, вул. Патриса Лумумби, буд. 4/6, корпус А, атестат акредитації № 2Н 365 від 10.04.2011р.)

сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом оценки соответствия/
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»
33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 62Д,
тел. +38073-77-321-77, e-mail:ukrcertification@ukr.net,
https://ukrcertification.com

На підставі протоколу сертифікаційних випробувань № 421 від 17.12.2020р. ВЛ ТОВ
На основани / ЖЕНО / UKRCERTIFIKAYSHN', 33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 62Д, висновку за аналізом
On the grounds of документації від 01 жовтня 2020 року

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа оценки соответствия /
Director of the conformity assessment body



(підпис, ініціали, прізвище) / (подпись, инициалы, фамилия) / (signature, initials, family name)

М.П./М.П./Stamp

Н.М. Карпюк